

梧州市人民医院食堂消防工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目为对梧州市人民医院食堂（一层厨房、二层餐厅）进行消防整改。主要施工内容包含建筑装饰的拆除吊顶天棚、安装钢质防火门、重装铝扣板吊顶天棚；安装的通风空调工程、强电工程、应急照明、自动报警、消火栓系统、自喷淋系统等。

二、编制依据：

- 1、由梧州市建筑设计院于2025年10月设计的梧州人民医院食堂消防工程施工图；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量计算规范（GB 50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
- 3、定额采用2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其各配套费用定额；
- 4、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号）；
- 5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价〔2019〕10号）；
- 6、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发〔2023〕6号）；
- 7、材料价格采用《梧州市建设工程造价信息》2025年第10期信息价，缺项部分参考其他城市信息价或者市场询价。
- 8、广西现行的其他计价计量规定。
- 9、本工程采用一般计税法。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	010802003001	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级单开钢质平板防火门 2. 尺寸：1000*2100mm	m ²	2.10			
2	010802003002	钢质防火门 1. 厚度122mm乙级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：1950*2550mm	m ²	4.97			
3	010802003003	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级单开钢质平板防火门 2. 尺寸：950*2200mm	m ²	20.90			
4	010802003004	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：1170*2200mm	m ²	2.57			
5	010802003005	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：1470*2200mm	m ²	3.23			
6	010802003006	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级单开钢质平板防火门 2. 尺寸：1000*2100mm	m ²	4.20			
7	010802003007	钢质防火门 1. 厚度122mm乙级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：1450*2600mm	m ²	3.77			
8	010802003008	钢质防火门 1. 厚度122mm甲级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：2000*2060mm	m ²	4.12			
9	010802003009	钢质防火门 1. 厚度122mm乙级双开钢质平板防火门 2. 尺寸：3920*2300mm	m ²	18.03			
	0113	天棚工程					
10	011302001001	吊顶天棚 (1) 面层材料品种、规格：0.7厚 600*600铝扣天花	m ²	1000.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值稅					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
11	桂011701004001	活动脚手架 天棚面	m ²	1000.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		拆除工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
12	011606003001	拆一楼铝扣天花	m ²	1000.00			
13	011610002001	拆除原有防火门	樘	3			
14	01B005	人工开凿路面8000*250*300mm	m	8.00			
15	01B004	垃圾清理费	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
	0307	通风空调工程					
16	FA0803003001	无机纤维挡烟垂壁（固定式） 1. 含镀锌铁框 2. 底边距地2.1米	m	22.50			
17	030702001001	镀锌通风管道 1. 厚度1mm镀锌风管 2. 尺寸：750*320mm	m ²	19.70			
18	031208003001	风管防火包裹	m ²	19.70			
19	030108001001	防爆型消防排烟风机 1. 参考型号：BT35-11-No3.55 2. L=5484m ³ /h, P=284Pa, N=0.55KW 3. 含风机减震支架制作安装	台	2			
20	031003010001	弯位软接	个	4			
21	030703007001	百叶风口 1. 尺寸：800*600mm	个	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030703007002	防雨百叶 1. 尺寸：900*400mm	个	2			
23	030703001001	70℃常闭防火阀	个	2			
	0304	强电工程					
24	030404017001	轴流风机配电箱 1AL1 1. 位置：首层过道内 2. 箱内元件详系统图 3. 安装方式：底连距地15米挂装	台	1			
25	030404017002	风机控制箱(计安装费)	台	2			
26	030404017003	配电箱改造(动力+应急)	台	2			
27	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-5×4mm ²	m	15.00			
28	030411004001	管内配线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	209.50			
29	030411001001	吊棚内敷设塑料管 PVC25	m	10.00			
30	030411001002	吊棚内敷设塑料管 PVC20	m	35.90			
31	030412005001	600*600 68W LED平板灯 1. 工程量暂计	套	70			
	0304	应急照明					
32	030412004001	多信息复合标志灯1×1W 1. 安装方式：吊管式 2. 自带蓄电池B型 应急≥90min	套	1			
33	030412004002	双头消防应急照明灯2×3W 1. 安装方式：墙壁式 2. 自带蓄电池B型 应急≥90min	套	22			
34	030412004003	单向安全疏散指示灯1×1W 1. 安装方式：墙壁式 2. 自带蓄电池B型 应急≥90min	套	1			
35	030412004004	安全出门疏散指示灯1×1W 1. 安装方式：墙壁式 2. 自带蓄电池B型 应急≥90min	套	10			
36	030411004002	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1096.10			
37	030411001003	吊棚内敷设焊接钢管SC20	m	350.20			
38	030413002001	砖墙面凿沟槽及恢复DN25内	m	99.70			
	0304	自动报警					
39	030904001001	感烟探测器 配底座	个	72			
40	030904001002	气体探测器 配底座	个	2			
41	030904005001	声光报警器	个	8			
42	030904003001	带电话插孔报警按钮	个	8			
43	030904003002	火灾报警按钮	个	7			
44	030904006001	消防电话分机	部	1			
45	030904007001	报警扬声器	个	9			
46	030904008001	总线隔离器	个	6			
47	030904008002	消防电话模块	个	2			
48	030904008003	消防广播模块	个	2			
49	030904008004	单输入单输出模块	个	7			
50	030904008005	漏电探测器100A	个	3			
51	030904012001	可燃气体灭火报警控制器	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
52	030411004003	管内配线ZN-RVS-2×2.5mm ²	m	130.00			
53	030411004004	管内配线ZN-RVS-2×1.5mm ²	m	640.00			
54	030411004005	管内穿铜芯线NH-BV-2.5mm ²	m	956.00			
55	030411004006	管内配线ZN-RVVP-2×1.5mm ²	m	270.00			
56	030411001004	吊棚内敷设焊接钢管SC20	m	843.00			
57	030413002002	砖墙面凿沟槽及恢复DN25内	m	70.00			
58	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
	030901	消火栓系统					
59	030901002001	热镀锌钢管及管件DN100 1. 连接方式：沟槽连接 2. 公称压力PN=2.5MPa 3. 管道水冲洗及压力试验	m	36.00			
60	030901002002	热镀锌钢管及管件DN65 1. 连接方式：丝接连接 2. 公称压力PN=2.5MPa 3. 管道水冲洗及压力试验	m	132.90			
61	031003003001	法兰闸阀DN65 1.60MPa	个	7			
62	030901010001	甲型单栓带卷盘消防箱 1. 含：800*650*240mm箱一个，减压稳压型消火栓DN65一个，25m水带一条，QZ19型直流水枪一支，消防软管卷盘一套	套	7			
63	031201001001	管道刷油 1. 刷樟丹两道，醇酸磁漆二道	m ²	40.01			
64	031002001001	管道角钢支架	kg	79.05			
65	031201003001	金属结构刷油 1. 刷樟丹两道，醇酸磁漆二道	kg	79.05			
66	030901013001	磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	58			
67	桂030413013001	土方开挖	m ³	30.10			
68	桂030413014001	土方回填	m ³	30.10			
69	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	7.000			
	030901	自喷淋系统					
70	030901003001	水喷淋(雾)喷头DN15	个	340			
71	030901008001	末端试水装置 (1) 规格：公称直径(25mm)	组	2			
72	030901006001	水流指示器 (1) 连接形式：马鞍型连接 (2) 规格、型号：公称直径(150mm以内)	个	2			
73	030413003001	水钻DN75过地板孔	个	15			
74	桂031003020001	信号蝶阀 DN150	个	2			
75	030901001001	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：4.0内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 (2) 连接形式：卡箍连接	m	89.70			
76	030901002003	热镀锌钢管及管件DN125 1. 连接方式：沟槽连接 2. 公称压力PN=2.5MPa 3. 管道水冲洗及压力试验	m	27.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
77	030901001002	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 (2) 连接形式:卡箍连接	m	27.50			
78	030901001003	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN80 (2) 连接形式:丝接连接	m	64.00			
79	030901001004	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN65 (2) 连接形式:丝接连接	m	51.80			
80	030901001005	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN50 (2) 连接形式:丝接连接	m	92.00			
81	030901001006	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN40 (2) 连接形式:卡箍连接	m	85.00			
82	030901001007	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN32 (2) 连接形式:丝接连接	m	242.00			
83	030901001008	水喷淋钢管 (1) 材质、规格:4.0内外壁热浸镀锌钢管DN25 (2) 连接形式:丝接连接	m	542.00			
84	031201001002	管道刷油 1. 刷樟丹两道,醇酸磁漆二道	m ²	180.85			
85	031002001002	管道支架	kg	736.63			
86	031201003002	金属结构刷油 1. 刷樟丹两道,醇酸磁漆二道	kg	736.63			
87	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第1页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	钢丝 Φ1.6	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
4	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	扁钢 -40×4	kg		
6	扁钢 60以内	kg		
7	镀锌扁钢(综合)	kg		
8	槽钢 [5#~16#	kg		
9	等边角钢(综合)	kg		
10	等边角钢 6.3#	kg		
11	等边角钢 ≤5.0#	kg		
12	钢板 1.6~1.9mm	kg		
13	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
14	橡胶板 2mm	m ²		
15	橡胶板 1~3mm	kg		
16	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
17	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
18	棉丝	kg		
19	棉纱头	kg		
20	破布	kg		
21	铆钉	kg		
22	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
23	自攻螺钉 M5×25	个		
24	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
25	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
26	机螺钉	kg		
27	螺栓（综合）	kg		
28	螺栓 M8×18~25	套		
29	螺栓 M16×50~80	套		
30	镀锌螺栓 M8×25	套		
31	镀锌螺栓 M10×100	套		
32	膨胀螺栓	套		
33	膨胀螺栓 M6	套		
34	膨胀螺栓 M6~10	套		
35	膨胀螺栓 M8	套		
36	膨胀螺栓 M10	套		
37	膨胀螺栓 M12	套		
38	膨胀螺栓 M12×110	套		
39	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
40	镀锌锁紧螺母 20	个		
41	镀锌螺母 M10	个		
42	螺母	百个		
43	螺母	kg		
44	垫圈	百个		
45	钢垫圈	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第2页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	塑料胀管 Φ6~8	颗		
47	砂轮片 Φ400	片		
48	尼龙砂轮片 Φ100	片		
49	电焊条（综合）	kg		
50	电焊条（综合）	kg		
51	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
52	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
53	低碳钢电焊条	kg		
54	焊锡丝 综合	kg		
55	焊锡	kg		
56	焊锡条	kg		
57	焊锡膏 瓶装50g	kg		
58	冲击钻头（综合）	根		
59	冲击钻头 Φ12	个		
60	冲击钻头 Φ14	个		
61	合金钢钻头（综合）	个		
62	金刚钻钻头 Φ83	个		
63	钢锯条	根		
64	钢割片	片		
65	砂纸	张		
66	铁砂布	张		
67	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
68	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
69	镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m		
70	尼龙线卡	只		
71	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
72	木材（综合）	m ³		
73	一等杉木枋材	m ³		
74	周转板枋材	m ³		
75	木板	m ³		
76	0.7厚600*600铝扣天花	m ²		
77	轻钢大龙骨 h60	m		
78	轻钢中龙骨 h19	m		
79	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
80	轻钢龙骨主接件	个		
81	轻钢龙骨次接件	个		
82	轻钢中龙骨平面连接件	个		
83	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
84	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
85	厚度122mm甲级单开钢质平板防火门	m ²		
86	厚度122mm乙级双开钢质平板防火门	m ²		
87	调和漆（综合）	kg		
88	酚醛磁漆（各种颜色）	kg		
89	防锈漆	kg		
90	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
91	沥青绝缘漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第3页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	铅油	kg		
93	清油	kg		
94	国V汽油 92#	kg		
95	煤油	kg		
96	机油（综合）	kg		
97	电力复合酯 一级	kg		
98	硬酯酸 一级	kg		
99	酒精	kg		
100	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
101	乙炔气	m ³		
102	乙炔气	kg		
103	氧气	m ³		
104	丙烷	kg		
105	玻璃胶 310g	支		
106	密封胶 KS型	kg		
107	橡塑保温材料专用胶水	kg		
108	胶合剂	kg		
109	胶带	m		
110	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
111	塑料粘胶带	卷		
112	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
113	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
114	镀锌钢管 DN15	m		
115	方钢管 25×25×2.5	m		
116	塑料软管	kg		
117	异型塑料管 Φ5	m		
118	镀锌弯头 DN25	个		
119	镀锌丝堵 DN15	个		
120	镀锌三通 DN25	个		
121	镀锌六角外丝 DN15	个		
122	镀锌管箍 DN20	个		
123	镀锌管箍 DN25	个		
124	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
125	接地卡子(综合)	个		
126	管码 FCP20	个		
127	管码 FCP25	个		
128	U型管卡子DN25	个		
129	U型管卡子DN32	个		
130	U型管卡子DN40	个		
131	U型管卡子DN50	个		
132	U型管卡子DN65	个		
133	U型管卡子DN80	个		
134	U型管卡子DN100	个		
135	U型管卡子DN125	个		
136	U型管卡子DN150	个		
137	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第4页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	压力表 0~1.6MPa	块		
139	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
140	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
141	裸铜线 TY-6	kg		
142	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
143	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
144	阻燃管接头 FST20	个		
145	阻燃管接头 FST25	个		
146	塑料护口 15~20	个		
147	塑料护口（钢管用）15~20	个		
148	电缆吊挂 3×50	套		
149	铜接线卡1.0-2.5	个		
150	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
151	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
152	接线盒	个		
153	灯具金属吊盒	个		
154	尼龙扎带(综合)	个		
155	尼龙扎带 100~150	个		
156	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
157	打印纸	箱		
158	防尘面罩	套		
159	护目镜	套		
160	电池 1#	节		
161	水	m ³		
162	电	kW·h		
163	标志牌 塑料扁形	个		
164	其他材料费	元		
165	金属脚手架底座	个		
166	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
167	交叉支撑(脚手架专用)	副		
168	水平架(脚手架专用)	m ²		
169	连接棒	个		
170	门式钢管架	m ²		
171	钢凿	个		
172	钢垫板	kg		
	◆配比◆			
173	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
174	水泥砂浆 1:3	m ³		
	◆主材◆			
175	橡塑保温板	m ³		
176	热镀锌钢管DN100	m		
177	热镀锌钢管DN150	m		
178	热镀锌钢管DN125	m		
179	热镀锌钢管DN80	m		
180	热镀锌钢管DN25	m		
181	热镀锌钢管DN32	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第5页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
182	热镀锌钢管DN40	m		
183	热镀锌钢管DN50	m		
184	热镀锌钢管DN65	m		
185	塑料管PVC20	m		
186	塑料管PVC25	m		
187	沟槽管件DN100	个		
188	沟槽管件DN150	个		
189	沟槽管件DN125	个		
190	DN150沟槽卡箍	套		
191	沟槽卡箍DN100	套		
192	沟槽卡箍DN150	套		
193	沟槽卡箍DN125	套		
194	丝接钢管件DN65	个		
195	丝接钢管件N80	个		
196	丝接钢管件DN50	个		
197	丝接钢管件DN40	个		
198	丝接钢管件DN32	个		
199	丝接钢管件DN25	个		
200	末端试水装置	个		
201	信号蝶阀 DN150	个		
202	法兰闸阀DN65 1.60MPA	个		
203	百叶风口800*600mm	个		
204	防雨百叶900*400mm	个		
205	70℃常闭防火阀	个		
206	5kg干粉灭火器	具		
207	甲型单栓带卷盘消防箱（含：800*650*240mm箱一个，减压稳压型消火栓DN65一个，25m水带一条，QZ19型直流水枪一支，消防软管卷盘一套）	套		
208	喷头	个		
209	感烟探测器	个		
210	气体探测器	个		
211	声光报警器	个		
212	总线隔离器	个		
213	消防电话模块	个		
214	单输入单输出模块	个		
215	火灾漏电探测器100A	个		
216	带电话插孔报警按钮	套		
217	火灾报警按钮	套		
218	报警扬声器	只		
219	消防电话分机	部		
220	成套配电箱	台		
221	轴流风机配电箱 1AL1	台		
222	固定式无机纤维挡烟垂壁	m ²		
223	帆布(皮革)	m ²		
224	型钢(综合)	kg		
225	镀锌钢板 1mm	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂消防工程

第6页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
226	醇酸磁漆(综合)	kg		
227	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
228	樟丹漆	kg		
229	镀锌钢管SC20	m		
230	水流指示器	个		
231	600*600 68W LED平板灯	套		
232	多信息复合标志灯1W	套		
233	双头消防应急照明灯2×3W	套		
234	单向安全疏散指示灯1×1W	套		
235	安全出门疏散指示灯1×1W	套		
236	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
237	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
238	铜芯塑料绝缘导线NH-BV-2.5mm ²	m		
239	铜芯多股绝缘导线ZN-RVS-2×2.5mm ²	m		
240	铜芯多股绝缘导线ZN-RVS-2×1.5mm ²	m		
241	铜芯多股绝缘导线ZN-RVVP-2×1.5mm ²	m		
242	电力电缆WDZ-YJY-5×4mm ²	m		
243	配电箱改造(动力+应急) 主材费	台		
244	吊杆 主材费	套		
245	防爆型消防排烟风机BT35-11-No3.55	台		
246	可燃气体灭火报警控制器	台		
	◆机械台班组成◆			
247	机械台班人工费	元		
248	机械台班人工	元		
249	一类费用	元		
250	汽油 92#	kg		
251	轻柴油 0#	kg		
252	电	kW·h		
253	折旧费	元		
254	检修费	元		
255	维护费	元		
256	安拆及场外运输费	元		
257	其他费	元		
	◆机械◆			
258	精密交/直流稳压电源	台班		
259	交流稳压电源	台班		
260	数字万用表PS-56	台班		
261	手持式万用表	台班		
262	数字电压表 PZ38	台班		
263	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
264	交/直流低电阻测试仪	台班		
265	接地引下导通电阻测试仪	台班		
266	对讲机 C15	台班		
267	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
268	其他各种仪器仪表	台班		
269	载重汽车 装载质量 (4t)	台班		

